

Visita Técnica

Projetos Norte Proteção <projetosnorteptecao@gmail.com>

Qui, 29/04/2021 16:14

Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>

Boa tarde, Senhores!

Conforme visita técnica realizada hoje (29/04/2021), com a supervisão da Eng^a Renata, onde foram sanadas dúvidas em relação à planilha do Convite 008/2021. As quais descrevemos a seguir:

1 - Instalação e fornecimento de quadro de comando para a central de alarme

Caso haja a necessidade de cabo blindado, será considerado aditivo

2 - Instalação e fornecimento de corrimão em aço carbono pintado com tinta esmalte sintético preto fosco c/ zarcão. Conforme ABNT

Considerar aço galvanizado, e não aço carbono (descrito em planilha) e aço inox (descrição dos serviços)

3 - Emissão de AVCB junto ao órgão competente (CBMPa):

Pagamento da taxa é de responsabilidade do SESI PA

4 - "As built" projeto do sistema de detecção de fumaça:

Elaboração apenas do "as built, e não a elaboração de um novo projeto com adequação às normas atuais

5 - Manutenção de hidrante passeio

Considerar apenas o hidrante de passeio, e não o que considera a "descrição dos serviços"

Atenciosamente,

